

## GSM-модемы

**Вопрос:** Установка GSM-модема будет осуществлена непосредственно в шкаф с тепловычислителем, расстояние минимальное. Можно ли использовать RS232 и кабель DB9 с модемом, имеющим разъём RS232? Возможно ли подключить все приборы - один ТЭМ-104 и два ТЭМ-106 через RS232 к одному GSM модему?

**Ответ:** Вы можете использовать кабель с интерфейсом RS232 и разъемом DB9, через который подключите один модем к одному теплосчётчику. По интерфейсу RS232 к одному модему подключить несколько теплосчётчиков **нельзя**.

Подключить несколько теплосчётчиков можно только используя интерфейс RS485. Вот пример такого подключения.

